

SE. Ia-4261/ 37 /20

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie działając na podstawie:

- 1). art. 4 ust.1pkt.1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 36 ust. 1, 2, 4 ustawy z dn. 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 t. j. z późn. zm.),
- 2). art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 t. j. z późn.zm.),
- 3). rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z załącznikiem nr 1cz. A i C (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
- 4). art. 5 i art. 12. ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 t.j. z późn. zm.)

Po zapoznaniu się z cząstkowym sprawozdaniem z badań Nr: 354/172/N/20 z dnia 03.09.2020r. próbki wody pochodzącej z wodociągu Ożarów, pobranej w dniu 01.09.2020r. w ustalonym punkcie pobrania: w Ożarowie, ul. Partyzantów 13 budynek ZGKiM, kran w łazience dla pracowników wykonanym w ramach nadzoru sanitarnego i stwierdzającym obecność bakterii grupy coli w pobranej próbce wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie
po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

STWIERDZA

**warunkową przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Ożarów -
po uprzednim przegotowaniu**

- woda wymaga też gotowania do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt

i

NAKAZUJE

**Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie,
ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów**

1. Niezwłocznie powiadomić odbiorców wody z wodociągu Ożarów o pogorszeniu jakości wody i konieczności zachowywania niezbędnych środków ostrożności, o których mowa w komunikacie wydanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 03.09.2020r.
2. Niezwłocznie wprowadzić niezbędne czynności naprawcze w celu zlikwidowania zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej .

3. Uzdatnić jakość wody w wodociągu Ożarów pod względem mikrobiologicznym tak, by odpowiadała wymogom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
4. Wykonać kontrolne badanie próbek wody z wodociągu Ożarów po zakończeniu wszystkich czynności naprawczych, a wyniki badań przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opatowie do dnia **14.09.2020r.**

UZASADNIENIE

W dniu 01.09.2020r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie pobrał próbki wody z wodociągu Ożarów do badania laboratoryjnego w zakresie monitoringu kontrolnego. Próbkę pobrano zgodnie z harmonogramem na rok 2020 w punkcie pobrania Ożarów budynek ZGKiM, ul. Partyzantów 13, kran w łazience dla pracowników. Sprawozdanie cząstkowe z badań z dnia 03.09.2020r. nr 354/172/N/20 wykazało obecność bakterii grupy coli w ilości 6 jtk/100ml, co jest niezgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Badania próbki przeprowadzono w laboratorium PSSE w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz, metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określonych w załączniku nr 6 cytowanego rozporządzenia.

Bakterie grupy coli obecne w wodzie mogą być przyczyną dolegliwości żołądkowych, biegunek i wpływać niekorzystnie na stan zdrowia konsumentów. Pomimo, iż w próbce oznaczono bakterie w ilości < 10 jtk/100ml, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną w kraju Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie **orzekł o warunkowej przydatności wody z wodociągu Ożarów do spożycia przez ludzi – do czasu jej skutecznego uzdatnienia pod względem mikrobiologicznym. Wody bez przegotowania nie należy spożywać, ani używać do mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów, kąpieł noworodków - do czasu jej całkowitego uzdatnienia, o czym należy niezwłocznie powiadomić odbiorców wody**, zgodnie z art. 12 ust. 5 w brzmieniu: „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.” W tym celu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie wydał w dniu 03.09.2020r. Komunikat nr 7/2020 i przekazał go zarządcy wodociągu – Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (w dniu 03.09.2020r.) oraz Burmistrzowi Ożarowa (w dniu 04.09.2020r.).

Zgodnie z art.5 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz.1437 t.j. z późn. zm.) dostawca wody „ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody”. Warunek ten w chwili obecnej nie jest zachowany. Ze względu na to, że bakterie grupy coli mogą niekorzystnie wpływać na organizm człowieka, powodując np. dolegliwości żołądkowe, czy biegunki należy podjąć niezbędne działania naprawcze w celu wyeliminowania ryzyka zdrowotnego dla odbiorców wody.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie postanowił jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 t. j. z późn.zm.), z uwagi na ewentualne zagrożenie dla zdrowia ludzi odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1, tj. czynnego udziału strony w każdym stadium postępowania i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do całości dokumentacji zebranej w sprawie.

POUCZENIE

W przypadku niewykonania decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce, które należy wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Opatowie

Aneta Szostak-Walas

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów.

2. Ad/akta.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Ożarowa .

DECYZJA

Działając w oparciu o:

- 1). art. 4 ust.1 pkt.1, art. 27 ust.1 i art. 36 ust.1, 2, 4 ustawy z dn. 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 t.j. z późn. zm.),
- 2). art. 104 i art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 t.j. z późn. zm.),
- 3). rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), załącznik nr 1 cz. A i C

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

po zapoznaniu się z wynikiem badania laboratoryjnego próbki wody z wodociągu Ożarów zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów, pobranej w dniu 01.09.2020r. w ustalonym punkcie pobrania tj. Ożarów budynek ZGKiM, ul. Partyzantów 13, kran w łazience dla pracowników, potwierdzającym obecność bakterii grupy coli w ilości 6 j.t.k./100ml, sprawozdanie cząstkowe z badań z dnia 03.09.2020r. Nr 354/172/N/20

stwierdza wygaśnięcie decyzji

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie z dnia 19.02.2016r. znak: SE.Ia-4261/15/16 stwierdzającej przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Ożarów.

UZASADNIENIE

Analiza laboratoryjna próbki wody z wodociągu Ożarów pobranej w punkcie: Ożarów budynek ZGKiM, ul. Partyzantów 13, kran w łazience dla pracowników, potwierdzająca obecność bakterii grupy coli w ilości 6 j.t.k./100ml, sprawozdanie cząstkowe z badań z dnia 03.09.2020r. Nr 354/172/N/20 wykazała bakteriologiczne zanieczyszczenie wody. W próbce stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 6 j.t.k./100ml.

Jakość wody nie odpowiada pod względem mikrobiologicznym wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe, decyzja z dnia 19.02.2016r, znak: SE.Ia-4261/15/16 stwierdzająca przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Ożarów stała się bezprzedmiotowa.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Opatowie*

Aneta Szostak-Walas

Otrzymują :

- 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów*
- 2. Ad/akta*

Do wiadomości

- 1. Burmistrz Ożarowa*

MM