

Opatów, 2020-09-03

## DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie działając na podstawie:

- 1). art. 4 ust.1pkt.1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 36 ust. 1, 2, 4 ustawy z dn. 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 t. j. z późn. zm.),
- 2). art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 t. j. z późn. zm.),
- 3). rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z załącznikiem nr 1cz.A i C (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
- 4). art. 5 i art. 12. ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 t.j. z późn. zm.)

Po zapoznaniu się z częściowymi sprawozdaniami z badań Nr: 352/170/N/20 i 353/171/N/20 z dnia 03.09.2020r. próbek wody pochodzących z wodociągu Zawada, pobranych w dniu 01.09.2020r. w ustalonych punktach pobrania: Zawada – Podlesie stacja paliw, zawór czerpalny w sali ekspedycji i Zawada, posesja nr 14, kran u konsumenta, wykonanymi w ramach nadzoru sanitarnego i stwierdzającymi obecność bakterii grupy coli w obu próbkach wody

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie**  
po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

## STWIERDZA

**warunkową przydatność do spożycia przez ludzi, po uprzednim przegotowaniu wody z wodociągu Zawada**

- woda wymaga też gotowania do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt

## i NAKAZUJE

**Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie,  
ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów**

1. Niezwłocznie powiadomić odbiorców wody z wodociągu Zawada o pogorszeniu jakości wody i konieczności zachowywania niezbędnych środków ostrożności, o których mowa w komunikacie wydanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 03.09.2020r.
2. Niezwłocznie wprowadzić niezbędne czynności naprawcze w celu zlikwidowania zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej.



3. Uzdatnić jakość wody w wodociągu Zawada pod względem mikrobiologicznym tak, by odpowiadała wymogom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

4. Wykonać kontrolne badanie próbek wody z wodociągu Zawada po zakończeniu wszystkich czynności naprawczych, a wyniki badań przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opatowie do dnia **14.09.2020r.**

## UZASADNIENIE

W dniu 01.09.2020r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie pobrał próbki wody z wodociągu Zawada do badania laboratoryjnego w zakresie monitoringu kontrolnego. Probki pobrano w ustalonych punktach pobrania, tj. Zawada – Podlesie stacja paliw kran w sali ekspedycji i Zawada posesja nr 14, kran u konsumenta. Sprawozdania cząstkowe z badań z dnia 03.09.2020r. nr 352/170/N/20 i 353/171/N/20 wykazały obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100ml, w obu próbkach, co jest niezgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)- załącznik 1 cz. A i C

Badania próbek przeprowadzono w laboratorium PSSE w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz, metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określonych w załączniku nr 6 cytowanego rozporządzenia.

Pomimo tego, że w próbkach stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości < 10 jtk/100ml, a nie stwierdzono obecności E. coli ani enterokoków, a zgodnie z § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w brzmieniu: „warunkową przydatność wody do spożycia właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 j.t.k. (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych”, to biorąc pod uwagę fakt, że jakość wody z wodociągu Zawada wyjątkowo często wykazuje wahania jakości mikrobiologicznej, a także uwzględniając fakt, iż badanie kontroli wewnętrznej z dnia 04.08.2020r. z punktu pobrania w Suchodółce – DPS, sprawozdanie z badań nr 955/2020 z dnia 07.08.2020r wykazało obecność bakterii grupy coli w wodzie w ilości 1 j.t.k./100ml – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie **orzekł o warunkowej przydatności wody z wodociągu Zawada do spożycia przez ludzi – do czasu jej skutecznego uzdatnienia pod względem mikrobiologicznym. Wody bez przegotowania nie należy spożywać, ani używać do mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów, kąpieli noworodków - do czasu jej całkowitego uzdatnienia, o czym należy niezwłocznie powiadomić odbiorców wody**, zgodnie z art. 12 ust. 5 w brzmieniu: „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.” W tym celu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie wydał w dniu 03.09.2020r. Komunikat nr 5/2020 i przekazał go zarządcy wodociągu – Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Burmistrzowi Ożarowa.



Zgodnie z art.5 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz.1437 t.j. z późn. zm.) dostawca wody „ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody”. Warunek ten w chwili obecnej nie jest zachowany. Ze względu na to, że bakterie grupy coli mogą niekorzystnie wpływać na organizm człowieka, powodując np. dolegliwości żołądkowe, czy biegunki należy podjąć niezbędne działania naprawcze w celu wyeliminowania ryzyka zdrowotnego dla odbiorców wody.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie postanowił jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 t. j. z późn.zm.), z uwagi na ewentualne zagrożenie dla zdrowia ludzi odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1, tj. czynnego udziału strony w każdym stadium postępowania i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do całości dokumentacji zebranej w sprawie.

## POUCZENIE

W przypadku niewykonania decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce, które należy wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Opatowie  
*Aneta Szostak-Walas*

Otrzymują :

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów.
2. Ad/akta.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Ożarowa .



## DECYZJA

Działając w oparciu o:

- 1). art. 4 ust.1pkt.1, art. 27 ust.1 i art. 36 ust.1, 2, 4 ustawy z dn. 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 t.j. z późn. zm.),
- 2). art. 104 i art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 t.j. z późn. zm.),
- 3). rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), załącznik nr 1 cz. A i C

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Po zapoznaniu się z częściowymi sprawozdaniami z badań Nr: 352/170/N/20 i 353/171/N/20 z dnia 03.09.2020r. próbek wody pochodzących z wodociągu Zawada, pobranych w dniu 01.09.2020r. w ustalonych punktach pobrania: Zawada – Podlesie stacja paliw, zawór czerpalny w sali ekspedycji i Zawada, posesja nr 14, kran u konsumenta, wykonanymi w ramach nadzoru sanitarnego i stwierdzającymi obecność bakterii grupy coli w obu próbkach wody

### stwierdza wygaśnięcie decyzji

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie z dnia 27.07.2020r. znak: SE. Ia-4261/29/20 stwierdzającej przydatność do spożycia przez ludzi **wody z wodociągu Zawada**

## UZASADNIENIE

Badania laboratoryjne próbek wody z wodociągu Zawada pobranych w punktach: Zawada – Podlesie stacja paliw, zawór czerpalny w sali ekspedycji i Zawada, posesja nr 14, kran u konsumenta, w dniu 01.09.2020r. wykonane w ramach nadzoru sanitarnego i stwierdzające obecność bakterii grupy coli w obu próbkach wody, sprawozdania częściowe z badań Nr: 352/170/N/20 i 353/171/N/20 z dnia 03.09.2020r. potwierdziła obecność bakterii grupy coli w ilości 3jtk/100 ml w każdej próbce. Jakość wody odpowiada pod względem mikrobiologicznym wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe, decyzja z dnia 27.07.2020r. znak: SE.Ia-4261/29/20 stwierdzająca przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Zawada stała się bezprzedmiotowa.



## *Pouczenie*

*Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.*

*W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Opatowie

*Aneta Szostak-Walas*

## Otrzymują :

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów
2. Ad/akta

## Do wiadomości

1. Burmistrz Ożarowa

MM