

KOMUNIKAT z dnia 02.10.2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie informuje, że w kolejnych badaniach próbek wody z wodociągu ZAWADA gmina Ożarów, pobranych w dniu 29.09.2020r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli w punktach pobrania : Janików k/ cmentarza oraz w wodzie z ujęcia S1.

Woda w sieci wodociągu jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007r., poz. 2294), w tym chlorowanie wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Opatowie
Aneta Szostak-Walas