



L.dz.6904/2020

p. Dziopa

Opatów, 2020-10-26.



DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie działając na podstawie:

- 1). art. 4 ust.1pkt.1, art. 27 ust. 1 i 2 , art. 36 ust. 1, 2, 4 ustawy z dn. 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 t.j. z późn. zm.),
- 2). art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 t. j. z późn.zm.),
- 3). rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – załącznik nr 1 (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
- 4). art. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 t.j. z późn. zm.)

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami nr: 446/225/N/20 i 448/227/N/20 z dnia 08.10.2020r. z badania próbek wody pochodzących z wodociągu Ożarów, pobranych w dniu 06.10.2020r. w punktach pobrania: Ożarów, ul. Partyzantów 13, kran w budynku ZGKiM i Ożarów Oś. Wzgórze Publiczne Przedszkole, kran u konsumenta - potwierdzającymi poprawę mikrobiologicznej jakości wody w sieci wodociągu Ożarów, uwzględniając także przedłożone przez zarządcę wodociągu sprawozdanie z badań nr 1197/2020 z dnia 11.09.2020r próbki wody pobranej w punkcie: Ożarów ul. Partyzantów 13, kran w budynku ZGKiM w ramach kontroli wewnętrznej, również potwierdzające brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie
szacując ryzyko zdrowotne

STWIERDZA

przydatność do spożycia przez ludzi wody w sieci wodociągu Ożarów

UZASADNIENIE

Pobrane w dniu 06.10.2020r. po przeprowadzonych przez zarządcę wodociągu Ożarów czynnościach naprawczych próbki wody z punktów pobrania: Ożarów, ul. Partyzantów 13 kran, w budynku ZGKiM i Ożarów Oś. Wzgórze, Publiczne Przedszkole, kran u konsumenta – sprawozdania z badań nr 446/225/N/20 i 448/227/N/20 z dnia 08.10.2020r, a także wykonane przez zarządcę wodociągu w dniach 08.09.2020--11.09.2020r. badania kontrolne próbki wody pobranej w punkcie Ożarów, ul. Partyzantów 13 kran, w budynku ZGKiM, sprawozdanie z badań nr 1197/2020 z dnia 11.09.2020r.potwierdziły poprawę jakości mikrobiologicznej wody z tego wodociągu .

Jakość wody w sieci wodociągu Ożarów w badanym zakresie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – załącznik nr 1 (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Zarządca wodociągu Ożarów – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie ul. Partyzantów 13, spełnia tym samym wymagania art. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 t.j. późn. zm.) nakładającego na dostawcę wody obowiązek zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie postanawia jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce, które należy wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Opatowie

Aneta Szostak-Walas

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów

2. Ad/akta

Do wiadomości:

2. Burmistrz Ożarowa - drogą elektroniczną

MM