


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Opatowie
SE. Ia-4261/35/20
ul. Sempołowskiej 3
27-500 Opatów tel./fax 868 21 49

Urząd Miejski w Ożarowie
Stodolna 1
27-530, Ożarów
Wpłynęło dn. 2020-11-19
Przyjęto przez: Weronika Knapik



L.dz.6912/2020

Opatów, dn. 2020-10-26



DECYZJA

Działając w oparciu o:

- 1). art. 4 ust.1pkt.1, art. 27 ust.1 i art. 36 ust.1, 2, 4 ustawy z dn. 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 t.j. z późn. zm.),
- 2). art. 104 i art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 t.j. z późn. zm.),
- 3). rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), załącznik nr 1 -6
- 4). art. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 t.j. z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami nr: 413/208/N/20 i 414/209/N/20 z dnia 02.10.2020r., nr 451/230/N/20 i 452/231/N/20 z dnia 08.10.2020r. z badania próbek wody pochodzących z wodociągu Zawada w gm. Ożarów, pobranych w dniu 29.09.2020r., w punktach pobrania: Janików, źródł k/ cmentarza i ujęcie wody S1 w Zawadzie oraz pobranych w dniu 06.10.2020r. w punktach: Janików źródł k/ cmentarza i Podlesie stacja paliw kran u konsumenta - wykluczającymi obecność bakterii grupy coli, E. coli oraz enterokoków w próbkach wody z wodociągu Zawada uwzględniając także przedłożone przez zarządcę wodociągu wyniki kontroli wewnętrznej próbek wody pobranych w punktach: Podlesie stacja paliw, kran u konsumenta i Zawada posesja 14, kran u konsumenta - sprawozdania z badań nr 1100/2020 i 1101/2020 z dnia 11.09.2020r., które również potwierdziły poprawę jakości mikrobiologicznej wody z tego wodociągu.

stwierdza wygaśnięcie decyzji

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie z dnia 03.09.2020r. znak: SE. Ia-4261/35/20 stwierdzającej warunkową przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Zawada

UZASADNIENIE

Badania laboratoryjne próbek wody z wodociągu Zawada pobrane dn. 29.09.2020r. próbki wody z wodociągu Zawada w punktach: Janików źródł k/cmentarza i ujęcie S1 w Zawadzie, sprawozdania z badań nr 413/208/N/20 i 414/209/N/20 z dnia 03.10.2020r. oraz pobrane w dniu 06.10.2020r. próbki wody w punktach: Janików źródł k/ cmentarza i Podlesie stacja paliw kran u konsumenta - sprawozdania z badań nr 451/230/N/20 i 452/231/N/20 z dnia 08.10.2020r, a także wykonane przez zarządcę wodociągu w dniach 08-11.10.2020r. badania kontrolne próbek wody

pobranymi w punktach: Podlesie stacja paliw, kran u konsumenta i Zawada posesja 14, kran u konsumenta - sprawozdania z badań nr 1100/2020 i 1101/2020 z dnia 11.09.2020r. potwierdziły poprawę jakości mikrobiologicznej wody z tego wodociągu.

Jakość wody w sieci wodociągu Zawada w badanym zakresie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – załącznik nr 1 (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe, decyzja z dnia 03.09.2020r. znak: SE.Ia-4261/35/20 stwierdzająca warunkową przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Zawada stała się bezprzedmiotowa.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Opatowie

Aneta Szostak-Walas

Otrzymują :

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów.
2. Ad/akta

Do wiadomości

1. Burmistrz Ożarowa - drogą elektroniczną

MM