



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W OPATOWIE

ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów
tel: 15 8682149, fax: 15 8682149 wew. 212, e-mail: psse.opatow@pis.gov.pl, www: psseopatow.pl


SE. Ia – 4261/ 1 / 23 /20

Urząd Miejski w Ożarowie
Stodolna 1
27-530, Ożarów
Wpłynęło dn. 2020-12-02
Przyjęto przez: Weronika Knapik



L.dz. 7173/2020

Pan Marcin Majcher
Burmistrz Ożarowa,
Rada Miejska w Ożarowie
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów



W związku z otrzymanym w dniu 18.11.2020r. sprawozdaniem z badania laboratoryjnego próbki wody z wodociągu Potok, pobranej w dniu 03.11.2020r. w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy wodociągu – sprawozdanie z badań nr 1513/2020 z dnia 09.11.2020r., w którym stwierdzono: **znaczne przekroczenia dopuszczalnej ilości zawartości takich parametrów fizykochemicznych jak:**

- **zawartość żelaza** w wysokości 1216 $\mu\text{g/l}$ (wartość dopuszczalna określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia - 200 $\mu\text{g/l}$),
- **stężenie manganu** 98 $\mu\text{g/l}$, ± 9 (wartość dopuszczalna określona w rozp. Ministra Zdrowia wynosi 50 $\mu\text{g/l}$),
- **twardość ogólna** w wysokości 571 mg/l CaCO_3 (wartość wskazana w rozp. Min/ Zdrowia – 60-500 mg/l),
- **mętność** w wysokości 11,5 NTU $\pm 0,8$ (zalecane nie więcej niż 1 NTU, akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian),
- **barwa** 10 mg/l (wg. rozp. Min. Zdrowia – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)

Jakość wody w badanym zakresie nie odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), określonym w Załączniku nr 1 cz. A, B i C. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu znana jest sytuacja we wsi Potok zaopatrywanej z tego wodociągu, która zdaje się nie mieć rychłego zakończenia w postaci likwidacji tego małego, dziś już w szczątkowej formie funkcjonującego urządzenia (pozostało w wiosce, według ostatnich informacji od zarządcy pięć zamieszkałych posesji i pewne odcinki sieci są w tej sytuacji nieeksploatowane). Mimo to jednak, odpowiedzialny za zaopatrzenie w wodę mieszkańców samorząd Gminy Ożarów zobowiązany jest podjąć radykalne i skuteczne kroki w celu natychmiastowego zapewnienia mieszkańcom wody nadającej się do spożycia (może to nawet opierać się na dostawach wody butelkowanej, czy systematycznych dostawach wody w odpowiednio przygotowanym i wydezynfekowanym zbiorniku mobilnym, bądź cysternie). Sytuacja pozostaje nierozwiązana od długiego już czasu, mimo wielokrotnych monitów w tej sprawie ze strony Inspekcji Sanitarnej. Skoro jednak nie doszło do całkowitego zlikwidowania wodociągu, co miało mieć miejsce już kilka lat temu - urządzenie bowiem nadal pracuje, podając wodę o stale pogarszających się parametrach i stanowi źródło

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Potok, jakość wody powinna odpowiadać wymogom sanitarnym, a w tym celu powinna zostać poddana skutecznemu uzdatnianiu. Woda wykazująca tak wysoką zawartość związków żelaza i manganu nie może być oceniona pozytywnie pod względem fizykochemicznym i praktycznie, ze względu choćby na wysoką mętność i barwę spowodowaną zawartością ponadnormatywnej ilości żelaza nie nadaje się nawet do użytkowania na potrzeby domowe, (np. pranie bielizny, gotowanie itp.). Dotychczas nie wpłynęły do tutejszego Inspektora Sanitarnego interwencje mieszkańców dotyczące jakości wody w Potoku, jednak jeśli nie zostaną podjęte skuteczne czynności naprawcze lub/i nie przyniosą one oczekiwanej poprawy jakości wody, urządzenie zostanie unieruchomione, a władze Gminy będą zobowiązani do zapewnienia mieszkańcom wody nadającej się do spożycia przez ludzi.

Kolejnym problematycznym urządzeniem na terenie gminy Ożarów jest **wodociąg Zawada**, z którego jakość wody jest niemal rokrocznie kwestionowana pod względem mikrobiologicznym. Również i w bieżącym roku orzeczono warunkowa przydatność wody do spożycia. Po licznych działaniach naprawczych zakładu wodociągów jakość wody powróciła do normy, choć jakość wody z samego ujęcia musi pozostawać pod wzmożonym nadzorem. Po analizie przedłożonych wyników z badania wody z tego wodociągu pobranych w dniu 06.11.2020r. w studni nr 2 w Zawadzie-Podlesiu - sprawozdanie nr 1526/2020 z dnia 09.11.2020r. oraz w Janikowie źródł k/cmentarza - sprawozdanie nr 1528/2020 z dnia 09.11.2020r. **zaleca się podtrzymywanie deklarowanego przez zarządcę wodociągu ZGKiM w Ożarowie ciągłego chlorowania wody na ujęciu wody w Zawadzie**, z uwagi na stwierdzoną podwyższoną ilość ogólnej liczby bakterii na agarze po 72 godzinach w punkcie pobrania w Janikowie, źródł k/cmentarza. Zalecana ilość do 200 jtk/ml. w kranie u konsumenta nie została wprawdzie przekroczona, jednak stwierdzona ogólna liczba mikroorganizmów - 180 jtk/1ml. świadczy o nieprawidłowych zmianach i może ułatwić rozwój patogenów wodzie. Biorąc pod uwagę, że jakość mikrobiologiczna wody z wodociągu Zawada w bieżącym roku była już kwestionowana dwukrotnie i do niedawna była warunkowo dopuszczona do spożycia, kolejne jej zanieczyszczenie wiązałoby się z unieruchomieniem wodociągu. Należy więc prowadzić ciągłą dezynfekcję wody podchlorynem sodu i przeprowadzić oględziny urządzeń i sieci wodociągowej w celu znalezienia źródła/przyczyny częstego zanieczyszczania jakości wody z tego urządzenia i jego usunięcie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie oczekuje zatem od Pana Burmistrza i Rady Miejskiej w Ożarowie informacji o podjętych konkretnych działaniach w w/w sprawach, oraz informacji o rozwiązaniu kwestii zaopatrzenia mieszkańców Potoka w wodę odpowiadającą wymogom sanitarnym.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Opatowie

Aneta Szostak-Walas

Otrzymują:

1. Pan Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa
2. Rada Miejska w Ożarowie
3. Ad/akta

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

MM