



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W OPATOWIE

tel: 15 8682149

Urząd Miejski w Ożarowie  
Stodolna 1  
27-530, Ożarów  
Wpłynęło dn. 2021-04-22  
Przyjęto przez: Weronika Knapik

ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów  
il: [psse.opatow@pis.gov.pl](mailto:psse.opatow@pis.gov.pl), [www.psseopatow.pl](http://www.psseopatow.pl)



NHS.9020.9.1.59.2021

L.dz.4493/2021

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Ożarowie  
ul. Partyzantów 13  
27-530 Ożarów



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie działając na podstawie art. 4 ust. 1, art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 poz. 195 t.j.) art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2020r. poz. 2028 t.j. ), § 3, § 21 i § 22, w związku z załącznikami nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) po zapoznaniu się z protokołami pobrania próbek wody z dnia 13.04.2021r. znak: NHS.9020.9.1.50.2021 i NHS.9020.9.1.51.2021 oraz ze sprawozdaniami z badania próbek wody z wodociągu Nowe administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów, sprawozdanie z badań z dnia 16.04.2021r. Nr: 59/59/N/21 i 60/60/N/21 stwierdza:

w badanym zakresie jakość wody z wodociągu Nowe pod względem bakteriologicznym jest przydatna do spożycia przez ludzi, przy równoczesnym podjęciu przez zarządcę wodociągu dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej z uwagi na obecność pojedynczej kolonii bakterii grupy coli (1 jtk /100ml) w jednej z pobranych próbek wody (w punkcie Nowe, pos. 20 kran zewnętrzny).

Powyższe dopuszczenie jest możliwe z uwagi na brak innych zanieczyszczeń bakteriologicznym tj.: nie stwierdzono w badaniu obecności bakterii E. coli, ani enterokoków - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 załącznik 1, część C tab. 1 objaśnienie <sup>1)</sup>).

Próbki wody pobrano w uzgodnionych punktach pobrania, tj:

- Nowe - posesja nr 20 kran zewnętrzny konsumenta (próbka 36),
- Nowe - hydrofornia zawór wody podawanej do sieci (próbka 37).

Badania próbek w zakresie mikrobiologicznym przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz, metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określonych w załączniku nr 6 wymienionego wyżej rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Adresat – w załączeniu sprawozdanie z badań
2. Ad/ akta

Do wiadomości:

1. Burmistrz Ożarowa

MM

p.o. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Opatowie

Danuta Opala

*wiepodlega*

POLEKA  
STULECIE ODŻYWKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE