



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W OPATOWIE

ul. Sempolowskiej 3, 27-500 Opatów
tel: 15 8682149, fax: 15 8682149 wew.212, e-mail: psse.opatow@pis.gov.pl, www: psseopatow.pl

Opatów, 2021.06.24.

NHS.9020.9.1.1.2021

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Ożarowie
ul. Partyzantów 13
27-530 Ożarów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie działając na podstawie: art. 4 ust. 1, art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.195), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028), § 3, § 21 i § 22, w związku z załącznikami nr 1 - 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się z protokołami pobrania próbek wody z dnia 15.06.2021r. Nr: NHS.9020.9.1.84.2021 i NHS.9020.9.1.85.2021 oraz ze sprawozdaniami z badania próbek wody z wodociągu Potok administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów, sprawozdania z badań nr 171/122/N/21 i nr 172/123/N/21 z dnia 18.06.2021r. stwierdza :

w badanym zakresie jakość wody z wodociągu Potok nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) pod względem fizykochemicznym (wysoka zawartość żelaza i twardości ogólnej) i nadal nie jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Nakazy decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie z dnia 01.03.2021r. znak: NHS.9020.9.1.1.2021 są tym samym nadal obowiązujące.

Próbki wody pobrano w zamieszkałych posesjach :

- Potok posesja nr 8 - kran zewnętrzny (próbka 83) ,
- Potok posesja nr 7 - kran zewnętrzny (próbka 84),

Badania próbek w zakresie monitoringu kontrolnego przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz, metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określonych w załączniku nr 6 cytowanego rozporządzenia .

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Opatowie
Danuta Opala

Otrzymują :

1. Adresat – w załączeniu sprawozdania z badań
2. Ad/ akta

Do wiadomości – drogą elektroniczną:

1. Burmistrz Ożarowa , ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów – w załączeniu sprawozdania z badań

MM

1/1

niepodległa

POLSKA
STOLECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI