



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W OPATOWIE

ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów
tel: 15 8682149, fax: 15 8682149 wew. 212, e-mail: sekretariat.psse.opatow@sanepid.gov.pl,
www: psseopatow.pl

Opatów, dnia. 21.09.2023 r.

NHS.9020.9.1.74.2023

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
w Ożarowie
ul. Partyzantów 13
27-530 Ożarów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie działając na podstawie:
- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 338),
- art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 3, § 21 i § 22 w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, załączniki nr od 1 do 4 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbki wody z dnia 12 września 2023 r. Nr: NHS.9020.9.1.74.2023 oraz ze sprawozdaniem z badania próbki wody z wodociągu Zawada administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów, sprawozdanie z badania nr LBW.9051.2.309.2023 z dnia 15.09.2023 r. stwierdza: **w badanym zakresie jakość wody z wodociągu Zawada spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) pod względem bakteriologicznym jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Próbkę wody pobrano w uzgodnionym punkcie zgodności:
- Janików nr 3, źródł, k/cmentarza (próbka nr 101).

Badania próbki w zakresie monitoringu parametrów grupy A przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz, metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określonych w załączniku nr 6 cytowanego rozporządzenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opatowie

Jolanta Rekas-Szylar

Otrzymują :

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27- 530 Ożarów – w załączeniu sprawozdania z badań.
2. Burmistrz Ożarowa, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów- drogą elektroniczną e.mail: urząd.@ozarow.pl.
3. Aa.

DO

